



УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБПОУ УАТК

И. Р. Ибрагимов

2026 г.

ИНСТРУКЦИЯ **о мерах пожарной безопасности в общежитии** **ГБПОУ Уфимский автотранспортный колледж**

1. Общие положения

1.1. Настоящая инструкция устанавливает требования пожарной безопасности для всех сотрудников и студентов, проживающих в общежитии ГБПОУ УАТК, и разработана на основе:

- Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» ;
- Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
- Федерального закона от 31.07.2025 № 308-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "О газоснабжении в Российской Федерации"» (вступает в силу с 01.03.2026) .

1.2. Здание общежития имеет 5 этажей, не оборудовано балконами и лифтом. Лица, не прошедшие противопожарный инструктаж, к проживанию или работе в общежитии не допускаются .

1.3. Общежитие газифицировано от сетевого природного газа (газ поступает по трубам). Газовые баллоны для бытовых нужд не используются и не хранятся.

1.4. Ответственность за нарушение требований настоящей инструкции наступает в соответствии с действующим законодательством РФ (КоАП РФ, УК РФ) .

1.5. Номера экстренных телефонов:

- Пожарная охрана — 101 (с мобильного) или 01 (со стационарного)
- Единая служба спасения — 112
- Аварийная газовая служба — 104

1.6. Особенности 5-этажного здания без балконов и лифта:

- Лифт отсутствует — эвакуация осуществляется только по лестничным

- Балконы отсутствуют — при невозможности покинуть помещение единственным безопасным местом ожидания помощи является комната с герметизированной дверью и открытым окном.
- Прыжки из окон выше 3-го этажа смертельно опасны — категорически запрещаются.

Раздел 1. Обязанности и действия сотрудников (дежурного персонала)

1.1. Дежурный по общежитию (вахтер/воспитатель) обязан:

- Осуществлять круглосуточный контроль за соблюдением противопожарного режима.
- Следить за исправностью системы оповещения и наличием телефонной связи.
- Знать места хранения ключей от эвакуационных выходов (запасные двери). Ключи должны храниться на видном месте (в остекленной нише у поста) .
- При возникновении пожара в ночное время: Дежурный обязан незамедлительно подать сигнал тревоги, оповестить всех проживающих, открыть все запасные выходы и встретить пожарные подразделения.

1.2. Ответственный за пожарную безопасность общежития (заведующий общежитием) обязан:

- Обеспечить ознакомление прибывающих проживающих (под подпись) с мерами пожарной безопасности .
- Обеспечить заключение и контроль исполнения договора на техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования (ВДГО) со специализированной организацией . Обслуживание должно проводиться не реже 1 раза в 12 месяцев .
- Обеспечить наличие актов проверки состояния дымоходов и вентиляционных каналов (проверка проводится не реже 3 раз в год — до начала, в середине и после окончания отопительного сезона).
- Допускать к эксплуатации газовые приборы только при наличии исправной вентиляции и тяги.
- Обеспечить наличие на этажах планов эвакуации .
- Организовать проведение практических тренировок по эвакуации не реже 2 раз в год.

Раздел 2. Права и обязанности проживающих (студентов)

2.1. Проживающие в общежитии студенты обязаны:

- Знать план эвакуации своего этажа и места расположения пожарных кранов и огнетушителей.

- Строго соблюдать правила пользования бытовыми электроприборами и газовым оборудованием.
- При обнаружении запаха газа или неисправности газового оборудования немедленно сообщить дежурному по общежитию и покинуть помещение .
- Обеспечить доступ сотрудников специализированной организации для проведения технического обслуживания газового оборудования.

2.2. В общежитии категорически ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- Курение во всех помещениях, включая комнаты, туалеты и лестничные клетки.
- Использование электронагревательных приборов (кипятильников, электрочайников, обогревателей, электроплиток) кустарного производства, а также без присмотра включенных в сеть .
- Использование неисправных электроприборов, а также приборов с повреждённой изоляцией или открытыми токоведущими частями.
- Устраивать склады горючих материалов в тамбурах, на лестничных клетках и под лестницами .
- Хранить легковоспламеняющиеся жидкости (ЛВЖ) и горючие жидкости (ГЖ) в комнатах .
- Перегружать электросеть (включение нескольких мощных приборов в одну розетку или удлинитель).
- Закрывать двери эвакуационных выходов на неоткрываемые изнутри замки .
- Оставлять без присмотра включенные газовые и электроприборы .
- Использовать открытый огонь (свечи, спички, зажигалки) в жилых комнатах .
- Загромождать мебелью, оборудованием и другими предметами двери эвакуационных выходов, коридоры и подходы к средствам пожаротушения.
- Самовольно подключать, отключать, ремонтировать или переносить газовое оборудование.

Раздел 3. Правила пользования газовыми приборами и контроля за ними (При сетевом газоснабжении — газ поступает по трубам)

3.1. Организация технического обслуживания газового оборудования:

- Техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования (газовых плит, кранов, газопроводов в пределах помещения) осуществляется только специализированной организацией на основании заключенного договора .
- Периодичность технического обслуживания — не реже 1 раза в 12 месяцев .

- Проживающие обязаны обеспечить доступ сотрудников специализированной организации для проведения технического обслуживания.
- Самостоятельное вмешательство в работу газового оборудования запрещено.

3.2. Правила безопасного пользования газовыми приборами:

- Перед включением газового прибора обязательно проветрить помещение кухни.
- Проверить положение кранов газовых приборов (они должны быть закрыты).
- Перед розжигом газа убедиться в наличии тяги в вентиляционном канале (поднести зажженную спичку к вентиляционной решетке — пламя должно отклоняться в сторону канала). При отсутствии тяги пользоваться газом запрещено.
- Зажигать газ следует в следующем порядке: сначала поднести зажженную спичку (или искру от пьезоподжига) к горелке, затем открыть кран на горелке.
- Весь процесс приготовления пищи должен проходить под наблюдением проживающего.
- По окончании пользования газом закрыть краны на газовых приборах и на ответвлении к ним.

3.3. Категорически ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- Эксплуатация газовых приборов при утечке газа (при запахе газа в помещении).
- Проверка герметичности соединений газопроводов и шлангов с помощью открытого огня (спичек, зажигалок, свечей). Для проверки используется только мыльный раствор.
- Присоединение деталей газовой арматуры с помощью искрообразующего инструмента (удары металлом по металлу).
- Допуск к пользованию газовыми приборами посторонних лиц, не прошедших инструктаж.
- Сушить белье и другие горючие материалы над горящими конфорками газовых плит.
- Использовать газовые плиты для отопления помещения.
- Самовольно заменять, ремонтировать или переносить газовое оборудование.
- Устанавливать мебель и другие горючие предметы на расстоянии менее 0,2 метра от газовых приборов по горизонтали и менее 0,7 метра по вертикали.
- Эксплуатация газового оборудования, не прошедшего технического обслуживания в установленном порядке.

3.4. Порядок действий при запахе газа:

1. Немедленно перекрыть краны подачи газа к приборам и на ответвлении (отпуске) к ним .
2. Открыть окна и двери для создания сквозняка и интенсивного проветривания.
3. НЕ включать и НЕ выключать электроосвещение и электроприборы (любая искра может привести к взрыву) .
4. НЕ пользоваться открытым огнем, НЕ курить .
5. НЕ пользоваться мобильным телефоном в помещении (выйти на улицу для звонка).
6. Немедленно покинуть помещение, предупредив соседей по этажу .
7. Сообщить дежурному по общежитию и вызвать аварийную газовую службу по телефону 104 или 112 (с мобильного телефона) .
8. Не возвращаться в помещение до устранения утечки и получения разрешения от аварийной службы .

Раздел 4. Действия при пожаре и эвакуации (особенности здания без балконов)

4.1. При обнаружении пожара необходимо:

1. Немедленно сообщить в пожарную охрану по телефону 101 или 112. Чётко назвать адрес: г. Уфа, ул. города Галле, д.9, этаж, место возгорания, свою фамилию.
2. Оповестить о пожаре проживающих на этаже и дежурного по общежитию.
3. Приступить к эвакуации согласно плану эвакуации.

4.2. Эвакуация (если возможно покинуть здание):

- Сохранять спокойствие, не допускать паники.
- Выходить через основные или запасные эвакуационные выходы.
- Спускаться только по лестнице (лифт отсутствует).
- При движении по лестнице держаться за перила, двигаться организованно, не создавая давки.
- Запрещается использовать лестницу для подъёма на верхние этажи при пожаре на нижних.
- При задымлении пригнуться или ползти (возле пола меньше дыма), дышать через влажную ткань.
- Не пытаться забрать все личные вещи — ограничиться документами и средствами связи.
- При выходе из комнаты плотно закрыть за собой дверь.

4.3. Если пути эвакуации отрезаны огнём или сильно задымлены (особенности здания БЕЗ БАЛКОНОВ):

- Не пытайтесь прорваться через дым — это смертельно опасно.
- Вернитесь в свою комнату и плотно закройте дверь.
- Загерметизируйте дверь — заткните щели и вентиляционные отверстия мокрыми полотенцами, простынями, одеялами.
- Отключите электроэнергию в комнате (выключите автомат в щитке на этаже, если есть возможность, или выдерните все вилки из розеток).
- Откройте окно для доступа свежего воздуха и подачи сигналов спасателям.
- Привлекайте внимание — размахивайте яркой тканью, светите фонариком, кричите.
- Дождитесь прибытия пожарных — они эвакуируют вас с помощью специального оборудования (лестницы, автовышки).
- **КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ** прыгать из окна, особенно с 3-го этажа и выше — это почти всегда смертельно.
- **КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ** спускаться по водосточным трубам или связанным простыням — это приводит к тяжёлым травмам и гибели.

4.4. Порядок эвакуации с разных этажей:

- 1-2 этажи: При возможности безопасно покинуть здание через окно (на первом этаже) или по наружной пожарной лестнице (при её наличии).
- 3-5 этажи: Эвакуация только через лестничные марши. При невозможности эвакуации — герметизация помещения и ожидание спасателей у окна. Прыжки из окна запрещены!

4.5. Сбор после эвакуации:

- После выхода из здания необходимо собраться на безопасной площадке (указать конкретное место во дворе колледжа).
- Пройти перекличку для подтверждения, что все эвакуировались.
- Не возвращаться в здание до разрешения руководителя тушения пожара.

Раздел 5. Порядок применения первичных средств пожаротушения

5.1. Пожарный кран (ПК):

- Открыть дверцу пожарного шкафа.
- Размотать пожарный рукав.
- Открыть вентиль на пожарном стояке.
- Направить струю воды на очаг пожара.

5.2. Огнетушитель (порошковый):

- Сорвать пломбу.
- Выдернуть чеку.

- Направить насадку (раструб) на очаг пожара.
- Нажать рычаг.
- Направлять струю с наветренной стороны (ветер в спину).

5.3. Огнетушитель (углекислотный):

- Действовать аналогично порошковому.
- Держать раструб за изолированную ручку — металлический раструб охлаждается до -70°C и может вызвать обморожение.

5.4. Тушение электроприборов:

- Перед тушением горящего электроприбора необходимо его обесточить (выдернуть вилку из розетки или отключить автомат в щитке).
- Запрещается тушить водой электроприборы, находящиеся под напряжением — используйте углекислотный или порошковый огнетушитель.

Раздел 6. Заключительные положения

6.1. Все проживающие несут материальную и административную ответственность за порчу имущества (огнетушителей, пожарных кранов, датчиков дыма, газового оборудования, планов эвакуации).

6.2. Тренировки по эвакуации проводятся не реже 2 раз в год (осенью и весной) с обязательной отработкой действий проживающих всех этажей, включая 5-й.

6.3. Проживающие обязаны ознакомиться с настоящей инструкцией под подпись в журнале инструктажа .

6.4. За нарушение требований пожарной безопасности виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с Кодексом РФ об административных правонарушениях (штраф для граждан от 2 до 5 тысяч рублей) и Уголовным кодексом РФ (при наступлении тяжких последствий)


Лист ознакомления


№ п/п	ФИО проживающего / сотрудника	Номер комнаты	Этаж	Подпись	Дата
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					

Разработал:

Заместитель директора по безопасности  Ф.Х. Биктимеров

Согласовано:

Заместитель директора по АХЧ  А.Р. Давлетов

Инженер-энергетик  З.В. Салихов